BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem
Fernwärme aus Heizwerk Eggesin
Betreiber
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

fP nach § 22 Absatz 2, GEG	**0,55**
Berechnet nach FW 309-1:2023	
fP nach § 22 Absatz 3, GEG	**0,55**
nach Kappung und EE-Bonus	(nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO_2-Äquivalent:

fCO_2eq. nach Anlage 9, GEG	**73 g/kWh**
Berechnet nach FW 309-1:2023	

Datenbasis: 2024

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 08.04.2028

Ausgestellt am 08.04.2025 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388
Dipl.-Kfm. (Univ)
Dipl.-Ing. (FH)
Martin Reuter

BISR
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR